

Contrôle

Points de Contrôle		oui / non		Si NON : action à réaliser	Fait ?	
		Semestre : n°1	n°2		Semestre : n°1	n°2
La plaque repère :	– est présente et en bon état ?			Poser une plaque / la remettre en état		
Les accès :	– sont dégagés ?			Enlever les obstacles		
La bannière du bassin :	– est en bon état ?			Remettre en état		
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?			Enlever les gravats et les embâcles		
	– le dégrilleur est dégagé ?			Enlever les déchets et les embâcles		
Le regard du by-pass :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Réparer l'ouvrage		
	– le fond du regard est dégagé ?			Enlever les gravats		
Le bassin :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Avertir le responsable du district pour une remise en état.		
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Avertir le responsable du district pour une remise en état		
L'ouvrage de vidange :	– les vannes d'entrée et de sortie de l'ouvrage de vidange sont fermées et fonctionnelles ?			Fermer les vannes et remettre en état		
	– les buses de sortie des eaux du bassin et du by-pass ainsi que le fond du regard sont dégagés ?			Enlever les gravats et les embâcles		
Les sorties d'eau :	– la vanne à crémaillère en sortie est ouverte et fonctionnelle et la vanne à flotteur fonctionne ? (faire le test en actionnant le flotteur)			Ouvrir la vanne à crémaillère et remettre en état		

Entretien courant

		Fait ?	
		n°1	n°2
Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dégrilleur de la cloison siphon		
	– Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s'appuient		
	– Manœuvrer les différentes vannes		
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin		
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m		

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels			Si OUI : action à réaliser		Fait ?
A faire 1 fois par an au semestre 2			oui / non		oui/non
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 5 cm ?				Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :	
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer	:	<input type="checkbox"/>		

Autres observations

Durée des interventions	Semestre :	n°1	n°2	Tot	
	Nombre d'agents				
	Temps passé / agent				
	Temps passé total				

Semestre :	Date de la visite :	Fiche établie par :	Signature :
n°1			
n°2			