

Points de Contrôle

		Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : – les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau : – le fossé terre vers le cours d'eau est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles

Entretien courant

Au niveau du bassin : – Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphonides et le seuil béton	
– Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ? oui/non
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 15 cm ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		: Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer	:	<input type="checkbox"/>	

**Autres
observations**

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :