



Points de Contrôle

| | | oui / non | Si NON : action à réaliser | Fait ? oui/non |
|---------------------------|---|-----------|---|-------------------|
| La plaquette repère : | — est présente et en bon état ? | | Poser une plaquette / la remettre en état | |
| Les accès : | — sont dégagés ? | | Enlever les obstacles | |
| | — les glissières amovibles sont en bon état ? | | Réparer les glissières | |
| La clôture et portillon : | — est en bon état et le dispositif d'ouverture fonctionne ? | | Réparer la clôture | |
| Les arrivées d'eau : | — depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? | | Enlever les gravats et les embâcles | |
| Le bassin : | — les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures) | | Réparer l'ouvrage | |
| | — y a-t-il plus de 15 cm de boue devant l'ouverture de la cloison siphonide ? | | Déclencher l'opération de curage | |
| Les sorties d'eau : | — la buse de sortie est dégagée ? | | Enlever les gravats et les embâcles | |

Entretien courant

| | Fait ? oui/non |
|---|-------------------|
| Au niveau du bassin : — Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphonides | |
| Au niveau des — Retirer les détritrus | |
| Sur les abords du bassin : — Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval | |

Entretien spécifique

| Points de Contrôle : indicateurs visuels | | oui / non | Si OUI : action à réaliser | Fait ? oui/non |
|--|--------------|-----------|---|-------------------------|
| — L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 15 cm? | | | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I.) | |
| Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : | Oui : | Année n+1 | <input type="checkbox"/> | Date : _____ |
| | | Année n+2 | <input type="checkbox"/> | Nom / Signature : _____ |
| | A différer : | | <input type="checkbox"/> | |

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :