

Points de Contrôle

			Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser	
La plaque repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaque / la remettre en état	
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture : – est en bon état ?		Réparer la clôture	
Les arrivées d'eau : – la buse par le tampon de visite et le fond du tampon sont dégagés ? – l'orifice d'arrivée des eaux dans le compartiment siphon est dégagé ? – les 2 orifices d'arrivée des eaux dans le bassin de stockage sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le bassin : – les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau : – la buse de sortie est dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles	

Entretien courant

Au niveau du bassin : – Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphon	
– Curer le bassin de stockage	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	
– Assurer la propreté du radier béton et du caniveau béton	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 17 cm			Curer les 2 premiers compartiments du bassin (bassin de tranquillisation et dispositif siphon + débroussaillage étendu si risque D.E.C.I.)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :	
	Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>		

Autres observations
Date de la visite : / /

Fiche établie par :
Signature :