

Contrôle			
Points de Contrôle		Si NON : action à réaliser	Fait ?
		oui / non	oui / non
La plaquette repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles
Les 5 regards :	– tous les caillebotis métalliques sont en place ?		Remettre en place les caillebotis
	– pour chaque grille de chaque caillebotis, toutes les fermetures sont en place et accrochées ?		Remettre en état
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
	– le fond du regard est dégagé ?		Retirer les gravats
Le 1er regard :	– les 2 charnières sont en bon état ?		Remettre les charnières en état
	– le fond est nu de tous gravats ou déchets ?		Retirer les gravats ou déchets
	– la grille est libre de tout déchet ou embâcle ?		Enlever les déchets et les embâcles
	– les parois en béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Avertir le responsable du district pour une remise en état
La vanne de sortie :	– est fermée ?		Fermer la vanne
La sortie d'eau :	– l'exutoire est dégagé ?		Retirer les gravats ou les embâcles

Entretien courant		Fait ?
		oui / non
Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants	
	– Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s'appuient	
	– Manœuvrer les différentes vannes	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	

Entretien spécifique		Fait ?
		oui / non
– Curage et vidange de l'ouvrage tous les ans		
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date : _____
	Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____
	A différer : <input type="checkbox"/>	

Autres observations	

Date de la visite :

Fiche établie par :

Signature :