

Points de Contrôle

		Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaque repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaque / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
Clôture et portails : – sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
Le regard du by-pass : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
		Enlever les gravats
Le bassin : – la géomembrane est enterrée ?		Ré-enterrer la géomembrane
		Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau : – la buse de sortie des eaux est-elle dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie : – est-elle ouverte ?		Ouvrir la vanne
Les fossés autour du bassin : – le canal béton et le fossé terre du by-pass sont-ils dégagés ?		Retirer les déchets et les embâcles

Entretien courant semestriel

Au niveau du bassin :	– Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	– Vérifier l'état et le positionnement des caillebotis	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les dispositifs amont et aval	
Sur les abords du bassin :	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Faucher le fossé en terre et les abords immédiats du bassin sur 5m côté A52 . Dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 10m	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		Si OUI : action à réaliser	Fait ?
	oui / non		
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 48 cm ?		Curer le bassin en faisant attention de ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I.)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date : _____
	Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____
	A différer :	<input type="checkbox"/>	

Autres observations
Date de la visite : / /
Fiche établie par :
Signature :