

Points de Contrôle

		oui / non	Fait ?
		oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaquette repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles
La clôture :	– est en bon état ?		Réparer la clôture
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
Le regard du by-pass :	– le batardeau est sur l'orifice du by-pass ?		Mettre le batardeau sur le by-pass
	– les guides du by-pass et de l'entrée sont-ils en bon état ? (attention aux joints)		Remettre en état les guides
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
	– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats
Le bassin :	– les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau :	– du bassin et du by-pass sont-elles dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
La vanne de sortie :	– est-elle ouverte ?		Ouvrir la vanne
Les fossés autour du bassin :	– le fossé en terre le long du bassin est-il dégagé ?		Retirer les déchets et les embâcles
	– le fossé terre du by-pass est-il dégagé ?		Retirer les déchets et les embâcles

Entretien courant

Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphon	
	– Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s'appuient	
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	– Faucher le bassin	
Sur les abords du bassin :	– Faucher les fossés en terre et les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 16 cm ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui :	Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer :		<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :