



**Points de Contrôle**

		oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ?
La plaquette repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture et portail	– sont en bon état?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le regard du by-pass :	– le batardeau est sur la buse du by-pass ?		Mettre le batardeau sur le by-pass	
	– les guides du by-pass et de la buse d'entrée sont en bon état? (attention aux joints)		Remettre en état les guides	
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Le fond du regard :	– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats	
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Le bassin :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Le regard en sortie de drain :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
	– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats	
Les sorties d'eau :	– la buse de sortie des eaux par le regard caillebotis et le tampon de visite ainsi que le fond des regards sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles	
	– la buse du by-pass par le tampon de visite ainsi que le fond du regard sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles	

**Entretien courant**

Au niveau du	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphon	
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	– Scarifier la surface sur 20 cm	
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

**Entretien spécifique**

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ? oui/non
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à <b>12 cm</b> ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I.)	
– Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ?			Changer le sable du lit filtrant	
– En sortie de drains : Présence de gravillons ?			Remplacer les drains du lit filtrant	
<b>Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :</b>	Oui	Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date : _____
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____
	A différer		<input type="checkbox"/>	

**Autres observations**

Date de la visite :     /     /

Fiche établie par :

Signature :