



### Contrôle

Points de Contrôle	oui / non		Si NON : action à réaliser	Fait ?	
	Semestre : n°1	n°2		Semestre : n°1	n°2
La plaquette repère : — est présente et en bon état ?			Poser une plaquette / la remettre en état		
Les accès : — sont dégagés ?			Enlever les obstacles		
Les arrivées d'eau : — sont dégagées ?			Enlever les gravats et les embâcles		
Les 2 trappes de visite : — les tampons sont en place ? — pour chaque trappes, les dispositifs d'ouverture sont fonctionnels ?			Remettre en place		
			Remettre en état		
La cuve : — les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion ?			Avertir le responsable du secteur		
Le dispositif d'alerte de dépassement : — les sondes fonctionnent ?			Réparer ou remplacer		
La sortie d'eau : — l'exutoire est dégagé ?			Enlever les gravats et les embâcles		

### Entretien courant

	Fait ?	
	n°1	n°2
Au niveau de l'ouvrage : — Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire		

### Entretien spécifique

				Fait ?
— Curage de l'ouvrage <b>tous les 2 ans</b>				
<b>Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :</b>	Oui :	Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer :		<input type="checkbox"/>	

### Autres observations

Durée des interventions	Semestre :	n°1	n°2	Tot
	Nombre d'agents			
	Temps passé / agent			
	Temps passé total			

Semestre :	Date de la visite :	Fiche établie par :	Signature :
n°1			
n°2			