

Points de Contrôle

		Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
Les arrivées d'eau : – sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
Les 2 regards : – les plaques en fonte sont en place ?		Remettre en place les plaques
– pour chaque plaque, les dispositifs d'ouverture sont en place et fonctionnels ?		Remettre en état
Le bassin : – les parois béton internes sont en bon état ? (attention aux fissures)		Reparer l'ouvrage (Avertir le responsable du district pour une remise en état)
La sortie d'eau : – l'exutoire est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles

Entretien courant

Au niveau du – Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonide	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		Si OUI : action à réaliser	Fait ?
	oui / non		
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 20 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1	<input type="checkbox"/> Date :	
	Année n+2	<input type="checkbox"/> Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :