



Points de Contrôle

			Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser	
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture : – est en bon état ?		Réparer la clôture	
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le bassin : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
		Remettre en état	
Les sorties d'eau : – le radier béton est libre de tout déchet ou résidus végétaux ?		Retirer les déchets et les résidus	

Entretien courant

		Fait ?
	oui/non	
Au niveau du bassin de rétention : – Retirer les macrodéchets et les flottants		
– Faucher le bassin		
Dans le lit – Scarifier la surface sur 20 cm		
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval		

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 25 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
– Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ?		Changer le sable du lit filtrant.	
– En sortie de drains : Présence de gravillons ?		Remplacer les drains du lit filtrant	

Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		: Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer	:	<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :