

**Contrôle**

Points de Contrôle		oui / non		Si NON : action à réaliser	Fait ?	
		Semestre : n°1	n°2		Semestre : n°1	n°2
La plaque repère :	– est présente et en bon état ?			Poser une plaque / la remettre en état		
Les accès :	– sont dégagés ?			Enlever les obstacles		
Clôture et portail :	– sont en bon état ?			Réparer la clôture et le portail		
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ?			Enlever les gravats et les embâcles		
Le regard du by-pass :	– les batardeaux sont dans le coffret ?			Mettre les batardeaux dans le coffret		
	– les guides du by-pass et de la buse d'entrée sont en bon état? (attention aux joints)			Remettre en état les guides		
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Réparer l'ouvrage		
	– le fond du regard est dégagé ?			Enlever les gravats		
Le bassin :	– la géomembrane est enterrée ?			Ré-enterrer la géomembrane		
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Réparer l'ouvrage		
	– les cheminées de remontée de nappe sont en bon état?			Remettre en état		
Les sorties d'eau :	– la buse de sortie des eaux est dégagée?			Enlever les gravats et les embâcles		
	– la buse du by-pass est dégagée ?					
La vanne de sortie :	– est fermée ?			Fermer la vanne		

**Entretien courant**

		Fait ?	
		n°1	n°2
Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphonides		
	– Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et les batardeaux s'appuient		
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin		
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin		
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès		
	– Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords		
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m		

**Entretien spécifique**

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non		Si OUI : action à réaliser		Fait ? oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2						
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à <b>5 cm</b> ?				Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.U.)		
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui :	Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date : _____		
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____		
	A différer :		<input type="checkbox"/>			

**Autres observations**

Durée des interventions	Semestre :	n°1	n°2	Tot	
	Nombre d'agents				
	Temps passé/agent				
	Temps passé total				

Semestre :	Date de la visite :	Fiche établie par :	Signature :
n°1			
n°2			