

**Points de Contrôle**

	oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ? oui / non
Les arrivées d'eau – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le regard du by-pass : – le batardeau est sur la buse du by-pass ?		Mettre le batardeau sur le by-pass	
– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats	
Les sorties d'eau : – du bassin et du by-pass sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie : – est ouverte ?		Ouvrir la vanne	
Les fossés autour du bassin : – le fossé le long du bassin est dégagé ?		Retirer les déchets et les embâcles	
– le fossé du by-pass jusqu'à la buse est dégagé ?		Retirer les déchets et les embâcles	

**Entretien courant**

	Fait ? oui / non
Au niveau du bassin : – Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonide	
– Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s'appuient	
– Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin	
– Faucher le bassin	

**Autres  
observations**
**Date de la visite :**    /    /

**Fiche établie par :**
**Signature :**