



Points de Contrôle

		oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ?
La plaque repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaque / la remettre en état	
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture et portail :	– sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le fossé by-pass :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
	– les batardeaux inox sont dégagés ?		Enlever les gravats	
Le bassin :	– la géomembrane est-elle en bon état ?		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau :	– la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'à l'enrochement à l'est du bassin depuis les regards de visite ainsi que le fond des regards sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles	
	– le dégrilleur est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie :	– est ouverte ?		Ouvrir la vanne	

Entretien courant

Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphon	
	– Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s'appuient	
	– Manœuvrer les différentes vannes	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :	
	Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>		

**Autres
observations**

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :