

Points de Contrôle

		Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
La clôture du bassin : – est en bon état?		Réparer la clôture
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
– le passage sous la clôture est dégagé ?		
Le bassin : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
Le regard en sortie de drain : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats
Les sorties d'eau : – l'exutoire des drains est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles

Entretien courant

Au niveau du bassin de – Retirer les macrodéchets et les flottants	
Dans le lit – Scarifier la surface sur 20 cm	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 25 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
– Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ?		Changer le sable du lit filtrant	
– En sortie de drains : Présence de gravillons ?		Remplacer les drains du lit filtrant	
<div> Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : </div>			
Oui :		Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date :
		Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
A différer :		<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :