

**Points de Contrôle**

			Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser	
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture : – est en bon état ?		Réparer la clôture	
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ? – les dégrilleurs et passages sous clôture en entrée du bassin sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles	
		Enlever les gravats et les embâcles	
Le bassin : – les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
La sortie d'eau : – l'exutoire (surverse béton) est dégagé ? – le passage sous le grillage est dégagé ?		Retirer les déchets ou embâcles	
		Enlever les gravats et les embâcles	

**Entretien courant**

	Fait ?
Au niveau du bassin : – Retirer les macrodéchets – Faucher le bassin	oui/non

**Entretien spécifique**

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– La capacité d'infiltration diminue?		Curer le bassin	
<b>Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :</b>	Oui : Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date :	
	Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer : <input type="checkbox"/>		

**Autres observations**

Date de la visite :    /    /

Fiche établie par :

Signature :