



Localisation	A51 PR 145.60 sens 2 (La Saulce → Aix en Provence)
Caractéristiques :	Type : Bassin de Désengrèvement eaux des torrents Surface du bassin : N.C Volume : 110 m ³

Entretien courant

Elements à contrôler :		Quand?
La plaque repère :	Vérifier la présence et l'état de la plaque repère sur la chaussée	En théorie : ces éléments doivent être opérationnels en permanence En pratique : contrôler <u>au minimum 1 fois/an</u>
Les accès :	Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (depuis l'extérieur par chemin le long du canal)	
La clôture	Contrôler l'état de la clôture et du dispositif d'ouverture	
La (ou les) arrivée(s) d'eau :	Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (fossé terre, descente en gabions ²)	
Le bassin :	Contrôler l'état général du bassin (ouvrages béton non fissurés, bassin de décantation ³ non colmaté)	
La sortie d'eau :	Vérifier que la sortie d'eau n'est pas obstruée (seuil déversoir en béton et gabions ⁴ , canal béton et passage sous route ⁵ et bache traversant le	
Actions à mener :		Quand?
Au niveau du bassin :	Assurer la propreté du bassin (macrodéchets)	2 fois/an
	Entretien la végétation dans le bassin (arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords). Pas d'entretien systématique des macrophytes (roseaux, joncs...)	1 fois/an
Sur les abords du	Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages	1 fois/an

Entretien spécifique

Actions à mener :	Quand?
Curer le bassin	Tous les ans
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement	Avant opération de curage si risque