

Points de Contrôle

		Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
La clôture du bassin : – est en bon état et le dispositif d'ouverture fonctionne ?		Réparer la clôture
Les arrivées d'eau : – la canalisation béton est dégagée ? – le passage de la grille sous la clôture est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles
Le bassin : – les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
Les sorties d'eau : – les 4 barreaux de la grille sont présents ? – les barreaux de la grille sont dégagés ?		Enlever les gravats et les embâcles

Entretien courant

Au niveau du – Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonide	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 28 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1	<input type="checkbox"/> Date :	
	Année n+2	<input type="checkbox"/> Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :