

Points de Contrôle

			Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser	
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture: – est en bon état ?		Réparer la clôture	
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le regard du by-pass :	– les deux batardeaux sont sur la buse du by-pass ?	Mettre le batardeau sur le by-pass	
	– les guides du by-pass et de la buse d'entrée sont en bon état? (attention aux joints)	Remettre en état les guides	
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)	Réparer l'ouvrage	
	– le fond du regard est dégagé ?	Enlever les gravats	
Le bassin :	– la géomembrane est enterré ?	Ré-enterrer la géomembrane	
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)	Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau :	– la buse de sortie des eaux est dégagée ?	Enlever les gravats et les embâcles	
	– la buse du by-pass est dégagée ?	Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie : – est ouverte ?		Ouvrir la vanne	
Les fossés autour du bassin :	– le fossé le long du bassin est dégagé ?	Retirer les déchets et les embâcles	
	– le fosse du by-pass jusqu'à la buse est dégagé ?	Retirer les déchets et les embâcles	

Entretien courant

Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonide	
	– Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s'appuient	
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	– Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les berges	
Sur les abords du bassin :	– Faucher les fossés en terre et les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 11 cm ?			Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui :	Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date :	
		Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>		

Autres observations

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :