

Points de Contrôle

| | | oui / non | Si NON : action à réaliser | Fait ? |
|--------------------------------|--|-----------|---|--------|
| La plaquette repère : | – est présente et en bon état ? | | Poser une plaquette / la remettre en état | |
| Les accès : | – sont dégagés ? | | Enlever les obstacles | |
| La clôture du bassin : | – est en bon état et le dispositif d'ouverture fonctionne ? | | Réparer la clôture | |
| Les arrivées d'eau : | – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont-elles dégagées ? – le dégrilleur sous la clôture est dégagé ? | | Enlever les gravats et les embâcles | |
| Le bassin : | – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) | | Réparer l'ouvrage | |
| Le regard en sortie de drain : | – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) | | Réparer l'ouvrage | |
| | – le fond du regard est dégagé ? | | Enlever les gravats | |
| Les sorties d'eau : | – la buse vers le cours d'eau est dégagée ? | | Enlever les gravats et les embâcles | |

Entretien courant

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Au niveau du bassin de | – Retirer les macrodéchets et les flottants | |
| Dans le lit | – Scarifier la surface sur 20 cm | |
| Sur les abords du bassin : | – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval | |

Entretien spécifique

| Points de Contrôle : indicateurs visuels | | oui / non | Si OUI : action à réaliser | Fait ? |
|--|------------|--------------------------------------|--|--------|
| – L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 25 cm ? | | | Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I) | |
| – Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ? | | | Changer le sable du lit filtrant | |
| – En sortie de drains : Présence de gravillons ? | | | Remplacer les drains du lit filtrant | |
| Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique : | Oui | : Année n+1 <input type="checkbox"/> | Date : | |
| | | : Année n+2 <input type="checkbox"/> | Nom / Signature : | |
| | A différer | : <input type="checkbox"/> | | |

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :