

Points de Contrôle

	oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ? oui/non
La plaquette repère : — est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès : — sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture et portail : — sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau : — depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le by-pass — les parois sont en bon état ?		Réparer l'ouvrage	
Le bassin : — les parois sont en bon état ?		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau — la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au fossé est dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles	
		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie est ouverte ?		ouvrir la vanne	

Entretien courant

	Fait ? oui/non
Au niveau du bassin : — Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonée	
— Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s'appuient	
— Manœuvrer les différentes vannes	
— Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obstruction du bassin	
— Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
Sur les abords du bassin : — Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval.	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ? oui/non
— L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date : _____	
	Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____	
	A différer : <input type="checkbox"/>		

Autres observations

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :