

Contrôle

Points de Contrôle		Si NON : action à réaliser		Fait ?
		oui / non		oui / non
La plaque repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaque / la remettre en état	
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture et le portail :	– sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le regard du by-pass :	– le batardeau est sur la buse du by-pass ?		Mettre le batardeau sur le by-pass	
	– les guides du by-pass et de la buse d'entrée sont en bon état? (attention aux joints)		Remettre en état les guides	
	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
	– le fond du regard est dégagé ?		Enlever les gravats	
Le bassin :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau :	– la buse de sortie des eaux du bassin vers fossé terre est dégagée?		Enlever les gravats et les embâcles	
	– la descente béton du by-pass vers vallon est dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie :	– est ouverte ?		Ouvrir la vanne	

Entretien courant

			Fait ?
			oui / non
Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphôide		
	– Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes et le batardeau s'appuient		
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass et les vannes en sortie de bassin		
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin		
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès		
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m		

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		Si OUI : action à réaliser		Fait ?
		oui / non		oui/non
A faire 1 fois par an au semestre 2				
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 4 cm ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui :	Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date :	
		Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>		

Autres observations

Date de la visite :

Fiche établie par :

Signature :