

**Points de Contrôle**

		<b>Fait ?</b>
	<b>oui / non</b>	<b>Si NON : action à réaliser</b>
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles
La clôture du bassin : – est en bon état ?		Réparer la clôture
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles
– le passage sous la clôture est dégagé ?		
Le bassin : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
Le regard en sortie de drain : – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage
		Enlever les gravats
Les sorties d'eau : – l'exutoire des drains est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles

**Entretien courant**

Au niveau du bassin de – Retirer les macrodéchets et les flottants	
Dans le lit – Scarifier la surface sur 20 cm	
Sur les abords du bassin : – Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

**Entretien spécifique**

<b>Points de Contrôle : indicateurs visuels</b>	<b>oui / non</b>	<b>Si OUI : action à réaliser</b>	<b>Fait ?</b>
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à <b>25 cm</b> ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
– Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ?		Changer le sable du lit filtrant	
– En sortie de drains : Présence de gravillons ?		Remplacer les drains du lit filtrant	
<div> <b>Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :</b> </div> <div> Oui : Année n+1 <input type="checkbox"/> Date : _____  Année n+2 <input type="checkbox"/> Nom / Signature : _____  A différer : <input type="checkbox"/> </div>			

**Autres observations**

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :