



Contrôle

Points de Contrôle		Si NON : action à réaliser		Fait ?
		oui / non		oui / non
La plaquette repère :	— est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès :	— sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture et le portail:	— sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les trappes de visite	— les dispositifs d'ouverture sont en place et fonctionnels ?		Remettre en place ou remettre en état	
La cuve :	— les parois acier internes sont en bon état et ne présentent pas de traces de corrosion?		Avertir le responsable du secteur	
Le dispositif d'alerte de dépassement :	— les sondes fonctionnent ?		Réparer ou remplacer	
La sortie d'eau :	— l'exutoire est dégagé ?		Enlever les gravats et les embâcles	

Entretien courant

		Fait ?	
		oui	non
Au niveau de l'ouvrage :	— Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager le dispositif de séparation lamellaire		
	— Graisser les serrures des portails et portillons d'accès		

Entretien spécifique

				Fait ?
— Curage de l'ouvrage tous les 2 ans				
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		: Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer	:	<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite :

Fiche établie par :

Signature :