

Points de Contrôle

		oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ? oui/non
La plaquette repère :	— est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès :	— sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture et portail :	— sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau :	— depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le by-pass	— les parois sont en bon état ?		Réparer l'ouvrage	
Le bassin :	— les parois sont en bon état ?		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau	— la buse de sortie des eaux du bassin jusqu'au fossé est dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles	
	— le dégilleur est dégagée ?		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie	est ouverte ?		ouvrir la vanne	

Entretien courant

		Fait ? oui/non
Au niveau du bassin :	— Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonée	
	— Nettoyer les seuils sur lesquels les vannes s'appuient	
	— Manœuvrer les différentes vannes	
	— Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obstruction du bassin	
	— Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
Sur les abords du bassin :	— Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval.	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ? oui/non
— L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui : Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date : _____	
	Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____	
	A différer : <input type="checkbox"/>		

Autres observations

Date de la visite : / /

Fiche établie par :

Signature :