



<b>Localisation</b>	<b>A51 PR</b> 144.30 sens 2 ( La Saulce → Aix en Provence)
<b>Caractéristiques :</b>	Type : <b>Bassin de Désengrèvement</b>
	torrents
	Surface du bassin : N.C
	Volume : 100 m <sup>3</sup>

### Entretien courant

Elements à contrôler :		Quand?
La plaque repère :	Vérifier la présence et l'état de la plaque repère sur la chaussée	<b>En théorie :</b> ces éléments doivent être opérationnels en permanence
Les accès :	Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (depuis l'extérieur par chemin le long du canal)	
La clôture	Contrôler l'état de la clôture et du dispositif d'ouverture	
La (ou les) arrivée(s) d'eau :	Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (fossé terre <sup>1</sup> , buse et descente béton <sup>2</sup> )	<b>En pratique :</b> contrôler <u>au minimum</u> <u>1 fois/an</u>
Le bassin :	Contrôler l'état général du bassin (ouvrages béton non fissurés, bassin de décantation <sup>3</sup> non colmaté)	
La sortie d'eau :	Vérifier que la sortie d'eau n'est pas obstruée (seuil déversoir en gabions <sup>4</sup> , buse avec grille de protection <sup>5</sup> vers bac de	
Actions à mener :		Quand?
Au niveau du bassin :	Assurer la propreté du bassin (macrodéchets)	2 fois/an
	Entretien la végétation dans le bassin (arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords). Pas d'entretien systématique des macrophytes (roseaux, joncs...)	1 fois/an
Sur les abords du	Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages	1 fois/an

### Entretien spécifique

Actions à mener :	Quand?
Curer le bassin	Tous les ans
Débroussaillage plus étendu de l'aire de traitement	Avant opération de curage si risque