

Contrôle

Points de Contrôle		oui / non		Si NON : action à réaliser	Fait ? oui/non	
		Semestre : n°1	n°2		Semestre : n°1	n°2
La plaque repère :	— est présente et en bon état ?			Poser une plaque / la remettre en état		
Les accès :	— sont dégagés ?			Enlever les obstacles		
Clôture et portail :	— sont en bon état ?			Réparer la clôture et le portail		
Les arrivées d'eau :	— depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?			Enlever les gravats et les embâcles		
Le regard du by-pass :	— les batardeaux sont dans le coffret ?			Mettre les batardeaux dans le coffret		
	— les guides du by-pass et de la buse d'entrée sont en bon état? (attention aux joints)			Remettre en état les guides		
	— les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Réparer l'ouvrage		
	— le fond du regard est dégagé ?			Enlever les gravats		
Le bassin :	— la géomembrane est enterrée ?			Ré-enterrer la géomembrane		
	— les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)			Réparer l'ouvrage		
Les sorties d'eau :	— la buse de sortie des eaux est dégagée?			Enlever les gravats et les embâcles		
	— la buse du by-pass est dégagée ?					
La vanne de sortie :	— est fermée ?			Fermer la vanne		
Les fossés autour du bassin :	— les canaux béton et le fossé terre du by-pass sont dégagés ?			Retirer les déchets et les embâcles		

Entretien courant

		Fait ? oui/non	
		n°1	n°2
Au niveau du bassin :	— Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager les cloisons siphonides		
	— Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et les batardeaux s'appuient		
	— Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin		
	— Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin		
	— Graisser les serrures des portails et portillons d'accès		
	— Arracher toutes les pousses d'arbres et d'arbustes dans le fond et sur les bords		
Sur les abords du bassin :	— Faucher le fossé en terre et les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m		

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non		Si OUI : action à réaliser		Fait ? oui/non	
A faire 1 fois par an au semestre 2							
— L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 8 cm ?				Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)			
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date : _____			
		Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature : _____			
	A différer	:	<input type="checkbox"/>				

Autres observations

Durée des interventions	Semestre :	n°1	n°2	Tot
	Nombre d'agents			
	Temps passé / agent			
	Temps passé total			

Semestre :	Date de la visite :	Fiche établie par :	Signature :
n°1			
n°2			