

Points de Contrôle

		oui / non	Si NON : action à réaliser	Fait ?
La plaquette repère :	– est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès :	– sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
La clôture :	– est en bon état ?		Réparer la clôture	
Les arrivées d'eau :	– depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le bassin :	– les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau :	– le radier béton est libre de tout déchet ou résidus végétaux ?		Retirer les déchets et les résidus	

Entretien courant

Au niveau du bassin de	– Retirer les macrodéchets et les flottants	
	– Faucher le bassin	
Dans le lit	– Scarifier la surface sur 20 cm	
Sur les abords du bassin :	– Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels	oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ?
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 25 cm ?		Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
– Sur le lit filtrant : difficultés de scarification / aspect terreux et compact ?		Changer le sable du lit filtrant	
– En sortie de drains : Présence de gravillons ?		Remplacer les drains du lit filtrant	

Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui	: Année n+1	<input type="checkbox"/>	Date :
		: Année n+2	<input type="checkbox"/>	Nom / Signature :
	A différer	:	<input type="checkbox"/>	

Autres observations

Date de la visite : / / 20

Fiche établie par :

Signature :