

Points de Contrôle

			Fait ?
	oui / non	Si NON : action à réaliser	
La plaquette repère : – est présente et en bon état ?		Poser une plaquette / la remettre en état	
Les accès : – sont dégagés ?		Enlever les obstacles	
Clôture et portail : – sont en bon état ?		Réparer la clôture et le portail	
Les arrivées d'eau : – depuis l'autoroute jusqu'au bassin sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
Le regard du by-pass : – le batardeau est sur l'orifice du by-pass ? – les guides du by-pass et de l'entrée sont en bon état ? (attention aux joints) – les parois béton sont en bon état ? (attention aux fissures) – le fond du regard est dégagé ?		Mettre le batardeau sur le by-pass	
		Remettre en état les guides	
		Réparer l'ouvrage	
		Enlever les gravats	
Le bassin : – les ouvrages béton sont en bon état ? (attention aux fissures)		Réparer l'ouvrage	
Les sorties d'eau : – du bassin et du by-pass sont dégagées ?		Enlever les gravats et les embâcles	
La vanne de sortie : – est ouverte ?		Ouvrir la vanne	
Le fossé autour du bassin : – le fossé en terre du by-pass est dégagé ?		Retirer les déchets et les embâcles	

Entretien courant

Au niveau du bassin :	– Retirer les macrodéchets et les flottants et dégager la cloison siphonide	
	– Nettoyer les seuils sur lesquels la vanne de fermeture et le batardeau s'appuient	
	– Manœuvrer le batardeau du by-pass et la vanne en sortie de bassin	
	– Graisser les organes mécaniques et joints des dispositifs d'obturation du bassin	
	– Graisser les serrures des portails et portillons d'accès	
	– Faucher le bassin	
Sur les abords du bassin :	– Faucher le fossé en terre et les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m	

Entretien spécifique

Points de Contrôle : indicateurs visuels		oui / non	Si OUI : action à réaliser	Fait ? oui/non
– L'épaisseur de boue est-elle supérieure à 12 cm ?			Curer le bassin (+ débroussaillage étendu si risque D.F.C.I)	
Avis de la hiérarchie sur l'action d'entretien spécifique :	Oui :	Année n+1 <input type="checkbox"/>	Date :	
		Année n+2 <input type="checkbox"/>	Nom / Signature :	
	A différer :	<input type="checkbox"/>		

Autres observations
Date de la visite : / /
Fiche établie par :
Signature :