



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Localisation</b>       | – <b>A8 PR</b> 68.100 sens 2 (Italie → Aix en Provence)  |
| <b>Caractéristiques :</b> | Type : <b>Bassin d'Ecrêtement</b><br>Technique : bassin en terre non étanche de régulation hydraulique<br>Surface du bassin : 1170 m <sup>2</sup><br>Profondeur : 2,00 m<br>Volume : 2416 m <sup>3</sup> |

**Entretien courant**

| <b>Elements à contrôler :</b>  |   | <b>Quand?</b>   |
|--------------------------------|---|---|
| La plaque repère :             | Vérifier la présence et l'état de la plaque repère sur la chaussée  | <b>En théorie :</b> ces éléments doivent être opérationnels en permanence<br><br><b>En pratique :</b> contrôler au minimum <u>1 fois/an</u> |
| Les accès :                    | Contrôler l'accessibilité de l'ouvrage (depuis l'autoroute sens 1, aire de Cambarette sud > portail (ou sens 2 portail 681 chemin de la crête) > piste d'accès au bassin, ou depuis extérieur, RD 35 > piste d'accès) |   |
| La clôture et le portail :     | Contrôler l'état de la clôture et du portail  |   |
| La (ou les) arrivée(s) d'eau : | Vérifier que les arrivées d'eau ne sont pas obstruées (fossés terre ☐, buse et tampon de visite ⚙, buse et descente entrée ☐)   |   |
| Le bassin :                    | Contrôler l'état général du bassin (ouvrages béton non fissurés, pas de   |   |
| Les sorties d'eau :            | Vérifier que les sorties d'eau ne sont pas obstruées (surverse  |   |
| <b>Actions à mener :</b>       |   | <b>Quand?</b>   |
| Au niveau du bassin :          | Vider le filet de récupération des flottants  | 1 fois/an   |
|                                | Graisser les serrures des portails et portillons d'accès  | 1 fois/an   |
|                                | Faucher le bassin   | 2 fois/an* (= chaque semestre)  |

\* = fréquence réglementaire